

# 鄂伦春自治旗发展和改革委员会文件

鄂发改字[2026]8号

## 关于鄂伦春自治旗阿里河供水厂及供水智能化 升级改造项目可行性研究报告的批复

鄂伦春自治旗林泰物业服务有限责任公司：

你单位《关于鄂伦春自治旗阿里河供水厂及供水智能化升级改造项目可行性研究报告的审批申请》（鄂林泰字[2026]1号）文件收悉。根据该项目可行性研究报告的评审报告，经研究审查，现批复如下：

- 项目名称：鄂伦春自治旗阿里河供水厂及供水智能化升级改造项目
- 项目总投资及资金来源：总投资 3275 万元，资金来源为申请上级资金，不足部分由旗级财政自筹。
- 项目建设规模及内容：在水厂现有基础条件下进行改造，



新建净水间 1 座以及配套附属工程，净水间建筑面积为 2075.55 平方米，净水间内新建净水池 1 座；原有附属用房外墙改造，改造后建筑面积 313 平方米；购置超滤膜设备 1 项，中控台设备及系统 1 套，柴油发电机 1 组，500KVA 箱式变压器 1 台，水质检测仪 1 套；场区内建清水池 2 座，中水池 1 座，化粪池 1 座，铁艺围栏 120 米，水泥混凝土地面 2579.44 平方米，路缘石 269.66 米，DN100 供热管线 1100 米（沟槽长度），给水管线 680 米，DN150 消防管线 90 米（沟槽长度）及消火栓 2 座，DN300 污水管线 75 米及污水检查井 3 座，YJV22-3\*185+1\*95 电缆 180 米；拆除原有砖砌车库 120 平方米，拆除原有给水泵间 180 平方米，拆除原有净水器 1 座，清水池 2 座，防雷塔 2 座；安装智能水表 13792 块。

四、项目建设地点：鄂伦春自治旗阿里河镇

五、项目建设期限：2026 年

六、项目代码：2601-150723-04-01-762415

七、项目招标投标

本项目按照有关法律法规的要求，抓紧履行相关审批程序，严格按照招投标有关规定，及可行性研究报告中的招标范围、招标组织形式、招标方式进行招标工作。

接文后，抓紧做好项目的各项前期准备工作，委托有相应资质的单位编制初步设计文本及图纸，按程序依法依规实施项目。



(此页无正文)

鄂伦春自治旗发展和改革委员会

2026年1月23日



(公开属性：主动公开)

---

抄送：旗住建局、自然资源局、生态环境分局

---

鄂伦春自治旗发展和改革委员会

2026年1月23日印发

---

